



Afgørelse

Roskilde Kommune giver hermed tilladelse til den ønskede samletank.

Som vilkår for tilladelsen fastsættes følgende:

1. At samletanken placeres således, at afstanden fra tanken til veje og skel er mindst 2 meter.
1. Alt husspildevand f.eks. afløb fra køkkenvask, håndvask, bad og toilet skal ledes til samletanken.
2. Regnvand må ikke ledes til samletanken.
3. Tanken skal tilmeldes Roskilde Kommunes tømningsordning.
4. Det gældende regulativ "Regulativ for den kommunale tømningsordning for samletanke i Roskilde Kommune"¹ skal overholdes.
5. Tanken skal tømmes efter behov, dog mindst 2 gange om året. Den ene tømning skal hvert år ske ved havesæsonens afslutning.
6. Tilladelsen bortfalder, når tilslutningsmulighed til offentlig kloak foreligger.
7. Tanken skal være omfattet af en dansk typegodkendelse.
8. Der skal være monteret tankfyldalarm til sikring mod overfyldning af tanken.
9. Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, såfremt hensynet til miljøbeskyttelsen efter Roskilde Kommunes skøn i øvrigt betinger dette.
10. Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.
11. Senest 14 dage efter udførelsen skal kopi af kloakmesterens anmeldelse og færdigmelding sendes til Roskilde Kommune, spildevand@roskilde.dk

Klagevejledning

Du kan ikke klage over denne afgørelse til anden administrativ myndighed.

Denne tilladelse er givet efter reglerne i kapitel 17 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016.

Venlig hilsen

Lotte Holm
Miljømedarbejder